



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu

NK.903.176.2.2025

Nowy Targ, dnia 25.09.2025r.



Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji

Plac Evry 4

34-400 Nowy Targ

DECYZJA Nr 237/P/2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, działając na podstawie art. 12 ust.1, art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r., poz. 416), art. 154 §1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2024 poz. 572) oraz po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.09.2025r., w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego zaopatrującego w wodę budynek: Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu, ul. Parkowa 14, z prośbą o zmianę decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w części dotyczącej terminu wykonania obowiązków,

zmienia za zgodą stron

swoją decyzję nr 334/2025 z dnia 01.08.2025r. znak: NK.903.176.2.2025, w ten sposób, że przedłuża termin wykonania obowiązków określonych w tejże decyzji w sprawie:

1. Poinformowanie konsumentów zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego zaopatrującego w wodę budynek: Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu, o warunkowej przydatności wody do spożycia.
2. Podjęcie działań naprawczych w zakresie kwestionowanych parametrów celem doprowadzenia do wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.)
3. Przedłożenie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Nowym Targu po zakończeniu działań naprawczych wyników badań jakości wody potwierdzające doprowadzenie jakości wody z wodociągu lokalnego zaopatrującego w wodę budynek: Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu, do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.) w terminie do 26.10.2025r.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6
Tel.: (+48) 18 266-29-14, 18 266-31-65
Adres e-Doręczeń: AE:PL-14950-82247-EDADJ-31
Adres e-mail: psse.nowytarg@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-nowy-targ>
<https://bip.malopolska.pl/psse-nowytarg>

Uzasadnienie

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2024r. poz. 757) „nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej”. W ramach urzędowej kontroli sanitarnej w dniu 29.07.2025r. przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Nowym Targu dokonali poboru próbek wody z wodociągu lokalnego zaopatrującego w wodę budynek: Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu, przeznaczoną do spożycia przez ludzi, celem przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Próbkę poddano badaniu laboratoryjnemu zgodnie z obowiązującymi procedurami. Badania laboratoryjne ww. próbki wykonane przez Dział Laboratoryjny Badania Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarно - Epidemiologicznej Dział Laboratoryjny w Krakowie, Dział Laboratoryjny, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków; wykazało przekroczenie dopuszczalnego parametru mikrobiologicznego:

Wodociąg lokalny zaopatrujący w wodę budynek: Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu, punkt poboru – szatni nr 1 – kran w łazience:

- ogólna liczba mikroorganizmów w temp. $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po $68\pm 4\text{h}$ – 290 jtk/1ml (dopuszczalna wartość: ogólna liczba drobnoustrojów w temperaturze $(22\pm 2)^{\circ}\text{C}$ po 72h – powinna wynosić ≤ 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, ≤ 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta);

W dniu 23.09.2025r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu wpłynęło sprawozdanie z badania wody nr 671265/25/TYC z dnia 16.09.2025r. (data poboru 08.09.2025r.) z wodociągu lokalnego zaopatrującego w wodę budynek: Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu, ul. Parkowa 14. Przekazane sprawozdanie wykazało ponowne przekroczenie dopuszczalnego parametru mikrobiologicznego:

- ogólna liczba mikroorganizmów w temp. $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po $68\pm 4\text{h}$ – >300 jtk/1ml (dopuszczalna wartość: ogólna liczba drobnoustrojów w temperaturze $(22\pm 2)^{\circ}\text{C}$ po 72h – powinna wynosić ≤ 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, ≤ 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta);

W dniu 24.09.2025r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu wpłynął wniosek od Pana Jędrzeja Furca - Dyrektora MCSiR, z prośbą o przedłużenie terminu wykonania ww. decyzji. We wniosku tym poinformowano o dalszym wykonywaniu działań naprawczych, aby przywrócić wodę do odpowiednich parametrów.

Podejmując decyzję o zmianie terminu wykonania obowiązku przychylnie się do prośby wnioskodawcy uwzględniając motywy podane we wniosku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu wyraża zgodę na przedłużenie terminu ww. decyzji do dnia 26.10.2025r.

Na mocy art. 154 § 1 K.p.a. „decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony (...).”

Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny i prawny, jak i fakt, iż Strona czyni starania mające na celu wykonanie nałożonego obowiązku oraz uznając słuszny interes strony, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Targu
z up.

mgr inż. Justyna Łapczyńska-Karwaczka
Kierownik Sekcji Nadzoru Higieny Pracy
/Dokument podpisany elektronicznie/

Pouczenie

W przypadku niezastosowania się podmiotu zobowiązanego do nałożonego na niego obowiązku, mogą być wobec niego zastosowane środki egzekucyjne przewidziane w Ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2025r. poz. 132). Grzywny w celu przymuszenia mogą być nakładane kilkakrotnie w tej samej lub wyższej wysokości. W stosunku do osoby fizycznej każdorazowa nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł. Grzywny nałożone kilkakrotnie w stosunku do osoby fizycznej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000 zł a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 6 w terminie 14- tu dni od dnia doręczenia decyzji.

Na zasadzie art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania od niniejszej decyzji. Z prawa do zrzeczenia się odwołania strona może skorzystać w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania należy złożyć do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Z dniem doręczenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 kpa:

§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:

- 1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);
- 2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy

§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
3. Sekcja NZ
4. aa wyk. a.k., tel.182663165 wew.223